

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

В. Ю Бузанаков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

## АКТ

## приемки спортивных сооружений на готовность к новому 20\_\_/20\_\_ учебному году.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия, назначенная приказом директора \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ в составе:

Председатель: \_\_\_\_\_

заместитель директора по \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ учитель физкультуры,  
 \_\_\_\_\_ специалист по охране труда,  
 \_\_\_\_\_ фельдшер ФАП,  
 \_\_\_\_\_ представитель профкома школы.

установила:

1. Площадь спортзала по норме 540 кв.м., фактически имеется \_\_\_\_ кв.м.,

снарядной - по норме 32 кв.м., фактически \_\_\_\_\_;

гардеробные \_\_\_\_\_ оборудованы крючками для одежды.

2. Спортивные площадки:

волейбольная \_\_\_\_ кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации \_\_\_\_\_,

баскетбольная \_\_\_\_ кв.м., в т.ч. пригодная к эксплуатации \_\_\_\_\_,

футбольное поле \_\_\_\_ кв.м., в т.ч. пригодное к эксплуатации \_\_\_\_\_.

3. Лыжная трасса определена, имеется схема \_\_\_\_\_.

4. Спортивный инвентарь:

мячи футбольные по норме (ед.) \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_;

мячи волейбольные по норме (ед.) \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_;

маты по норме (ед.) \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

5. Надежность установки оборудования испытана

Бревно: высота по верхней кромке от пола - 750 - 1200 мм; длина - 5000 мм;

ширина опорной поверхности - 100 мм; толщина - 160 мм.

Прочность установки проверяется следующим образом: к середине бревна, установленного на высоте 1200 мм, подвешивается груз в 135 кг. Прогиб бревна не должен превышать 8мм.

**Перекладина:**

высота стержня перекладины от пола - 1450 - 2250 мм;

длина стержня перекладины - 2400 мм;

диаметр стержня перекладины - 28 мм;

площадь для установки перекладины - 9000 х 4500 мм.

Прочность установки проверяется следующим образом: к середине грифа на высоте 2500 мм прикладывается нагрузка равная 220 кг, прогиб может составлять не более 100+10 мм.

Брусья: расстояние по длине между стойками - 2300 мм; расстояние по ширине между стойками - 520 мм; высота жердей от пола - 1300 - 2100 мм.

Прочность установки равновысоких брусьев определяется действием груза весом 135 кг, приложенного (подвешенного) в середине жерди, установленной на высоте 1400 мм. Эластичность жердей должна соответствовать прогибу жерди не более 60±6 мм.

После снятия нагрузки снаряды должны принять первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не должно быть.

6. Аптечка (имеется, не имеется) - укомплектована в соответствии с Правилами безопасности по физической культуре.

7. Методическая литература для выполнения всех программных упражнений во всех классах (имеется, не имеется) Нет методических рекомендаций по выполнению

8. Освещенность в физкультурных залах по норме 250 лк, фактически \_\_\_\_\_ (лк);

замеры произведены люксометром № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (дата).

9. Целостность пола \_\_\_\_\_ соответствует нормативным требованиям.

10. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) \_\_\_\_\_.

11. Педагогический стаж учителя физкультур \_\_\_\_\_ лет, курсовую подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности прошел \_\_\_\_\_ (не проходил).

12. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеются (да, нет)

13. Инструкции для школьников при занятиях физической культурой имеются (да, нет)

На основании осмотра спортивного зала, площадок, футбольного поля, хоккейной коробки, бассейна, инвентаря и оборудования, ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование \_\_\_\_\_ готовыми к проведению учебных занятий в новом \_\_\_\_\_ учебном году.

Председатель \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_